

Maßnahmeplan

**Gemäß §16 Absatz 6 der Verordnung über Qualität von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001)
für die Wasserversorgung für den Wasserbeschaffungsverband Frenkhausen in 57489 Drolshagen**

Bei Abweichungen von der Trinkwasserverordnung sind Maßnahmen zur Sicherstellung der leitungsgebundenen Wasserversorgung zu ergreifen.

1. Wie ist die Wasserversorgung im Fall von Abweichungen gem. §9 Abs. 3 Satz 2 TrinkwV 2001 sofort zu unterbrechen?

- Im Fall von Abweichungen gem. §9 Abs. 3 Satz 2 TrinkwV 2001 werden fehlerhafte Leitungen sofort durch vorhandene Absperrschieber unterbrochen.

2. Wie hat die Umstellung auf eine andere Wasserversorgung zu erfolgen?

- Die Wasserversorgung erfolgt durch eine Notwasserleitung an das Versorgungsnetz der Stadt Drolshagen. Die Notwasserleitung wird oberirdisch vom Tiefenbrunnen 2 (Frenkhauserhöh) nach Wintersohl verlegt. Dort wird mit Hilfe eines Hydranten an das Wassernetz angeschlossen.
- Hierfür werden folgende Komponenten benötigt:
 - 1 Stück *Hydrant mit Anschluss*
 - 1000 m *Wasserleitung PE-HD Rohr & 10 Stück Kupplung (Material ist auf Lager beim Wasserverband)*
 - 1 Stück *Pumpe mit Verlängerungskabel (ebenfalls auf Lager)*

3. Wer ist für die Übermittlung von Abweichungen gem. §9 Abs. 3 Satz 2 TrinkwV 2001 an die zuständigen Stellen verantwortlich?

- Das Ranghöchste Mitglied des Vorstandes (zum Schadenszeitpunkt greifbar) ist für die Übermittlung einer Abweichung an das Gesundheitsamt zuständig.

4. Ansprechpartner

- Siehe Seite 2 vom Maßnahmenplan

Ansprechpartner

Ansprechpartner	Adresse	Telefon			Fax		E-mail	
		Privat	Dienst	Mobil	Privat	Dienst	Privat	Dienst
WVU	Axel Huwald Zur Hofwiese 5	02761 - 828066	-	0175-8680891	-	-	A.huwald@web.de	-
WVU 1.Stellvertreter	Meinolf Burghaus Biggeseestraße 49	02761 - 40128	02761 - 607 273	0151 - 54383507	-	-	WBV.Frenkhausen@gmx.de	ltg-iso@schloesser-armaturen.de
WVU 2.Stellvertreter	Markus Wuckelt	-	-	0160-1547317	-	-	-	-
WVU 3.Stellvertreter	Alois Lütticke	02761-1421	-	0176-78124991	-	-	-	-
Kreis Olpe Gesundheitsamt Frau Quenzel	Westfälische Straße 32 57462 Olpe		02761/81-437			02761/94503-437		h.quenzel@kreis-olpe.de
Kreis Olpe Gesundheitsamt (a.d. Dienstzeit)	Westfälische Straße 32 57462 Olpe		02761/81-0 (02716/96600) Kreisleitstelle			02761/81-215		
Stadt / Gemeinde	Stadt Drolshagen Ordnungsamt		02761/970130					
Stadt / Gemeinde	Stadt Drolshagen Wasserwerk Notruf			0171-5365081				
Fa. Hortmann Herr Kölzer	HTI Hortmann KG Elkersberg 11 57234 Wilnsdorf		02739-8759-0 Durchwahl (-222)					info@hortmann-handel.de
Untersuchungs-Institut	ELAB Siegen		0271/7750-3	0175/3627238		0271/7750-500		